

ES - Prohlášení o shodě

Jméno a adresa výrobce: **Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Bayern**

Označení produktu: elektroinstalační trubky a příslušenství, ohebná

Typ: **FFKu-EL-F**

Označený výrobek splňuje normy a předpisy směrnice:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se uvádění elektrických zařízení na trh, určených pro používání v určitých mezích napětí.

Shoda označených výrobků s předpisy směrnice je prokázána prostřednictvím kompletního dodržování následujících norem:

DIN EN 61386-22 (VDE 0605 22):2011-12; EN 61386-22:2004+ A11:2010

Zkoušky

| | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|--|-----|
| Minimální pevnost v tlaku: | DIN EN 61386-1 | odst. 6.1.1 | nízká (320 N) | "2" |
| Rázová pevnost: | DIN EN 61386-1 | odst. 6.1.2 | nízká (1,0 kg/100 mm) | "2" |
| Teplota min.: | DIN EN 61386-1 | odst. 6.2.1 | - 5 °C | "2" |
| Teplota max.: | DIN EN 61386-1 | odst. 6.2.2 | + 60 °C | "1" |
| Odolnost proti ohnutí: | DIN EN 61386-1 | odst. 6.1.3 | ohebná | "2" |
| Požární zkouška: | DIN EN 61386-1 | odst. 6.5.2 | odolné proti plameni (nešířící plamen) | |
| Rozměry: | DIN EN 60423 | | | |

Jiné specifikace

VDE zkušební a certifikační institut (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, tento produkt přezkoušel a certifikoval. Na základě schvalovacích podmínek je uváděno označení VDE.



produkt přezkoušel a certifikoval.
Na základě schvalovacích podmínek je uváděno označení VDE.



Schvalovací osvědčení č. : HA137026

Spisová značka : 265800-5410-0022 / 182786 / CC4 / LR

Rok umístění označení CE: 02: 14


ppa Bernd Späth

ředitel divize Elektro-Systeme


i. A. Norbert Biener

referent pro normalizaci a
standardizaci

DRAINAGE SYSTEMS
ELECTRICAL SYSTEMS
BUILDING TECHNOLOGY
INDUSTRIAL PRODUCTS