

## ZÁSADY POUŽITÍ / POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

**VÝROBCE:** AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany  
IČO: 25650939, DIČ: CZ25650939  
www.avaps.cz  
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 58133

**SERVISNÍ ODDĚLENÍ:** HOTLINE: +420 777 911 780  
E-MAIL: servis@avaps.cz

### SPRÁVNÉ POUŽITÍ A KONTROLA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ:

- Požární uzávěr se smí používat jen k účelům, ke kterým je primárně určen, tj. k oddělení dvou požárních úseků v případě požáru.
- Uživatel provede vizuální kontrolu a kontrolu funkčnosti požární rolety přinejmenším 1x za 3 měsíce
- Intervaly kontrol provozuschopnosti požárního uzávěru se řídí právními předpisy. V ČR v době vydání těchto zásad dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se kontrola provádí 1x za 6 měsíců, a to výrobcem nebo odborně způsobilou osobou na základě objednávky či smlouvy. (Dále dle vyhlášek a norem země, kde je výrobek instalován). **Pokud je během záruční doby kontrola provedena osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem zaškoleného dodavatele požárního uzávěru, zanikají práva ze záruky.**
- Uživatel průběžně, přinejmenším 1x za 3 měsíce, provádí kontrolu vodičích lišt z důvodu možného zanesení.

### DALŠÍ ZÁSADY:

- Požární uzávěry se zejména nesmí používat jako průmyslová vrata k oddělování jednotlivých místností či prostor. Požární uzávěr se aktivuje pouze v případě vyhlášení požárního poplachu nebo v rámci údržby, oprav nebo při funkčních zkouškách.
- Veškerý pohyb požární rolety je zaznamenáván v ovládací jednotce a při reklamaci (uplatnění práv z vad či záruky) mohou být tato data použita jako důkaz nesprávného používání požárního uzávěru.
- Mezi vodičky v dráze rolety se nesmí nacházet žádná překážka zabraňující sjetí rolety až na podlahu. Požární uzávěr není vybaven spodní kontaktní lištou ani jiným z hlediska funkce podobným bezpečnostním prvkem a nepozná, zda je v jeho dráze překážka, tudíž bude pokračovat ve své dráze a hrozí jeho vážné poškození.
- Nikdy se nesnažte roletu sami opravovat, ale oznamte dodavateli, výrobcí, závadu požárního uzávěru (na výše uvedených kontaktech). **Pokud je během záruční doby oprava provedena osobou odlišnou od výrobce požárního uzávěru, zanikají práva ze záruky. Výrobce je schopen zahájit opravu požárního uzávěru DO 48 HODIN od nahlášení vady.**
- **UŽÍVÁNÍM POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU V ROZPORU SE ZÁSADAMI UŽÍVÁNÍ MŮŽE DOJÍT K ÚJMĚ NA ZDRAVÍ ČI NA ŽIVOTĚ NEBO K JINÉ ÚJMĚ!**

## UPOZORNĚNÍ / PROVOZ A ÚDRŽBA

**UPOZORŇUJEME VÁS TÍMTO, ŽE NA VEŠKERÝCH VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI AVAPS s.r.o. INSTALOVANÝCH V ČR JE NUTNÉ PROVÁDĚT PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A PRAVIDELNÉ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJM. VYHLÁŠKY Č. 246/2001 SB.**

**ZA PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A PRAVIDELNÉ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ PROVOZOVATEL POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ, PROVÁDÍ JI VÝROBCE.**

**PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A PRAVIDELNÁ KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI JE PLACENÁ A MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ DOKUMENTACE VÝROBCE PŘINEJMENŠÍM 1x ZA 6 MĚSÍCŮ, A TO POČÍNÁJE DNEM INSTALACE, RESPEKTIVE OD PRVNÍ VÝCHOZÍ KONTROLY (Doklad o montáži a funkční zkoušce).**

**PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A PRAVIDELNÉ KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ JE MOŽNÉ S AVAPS s.r.o. DOHODNOUT:**

- a) **NA OBJEDNÁVKU** - uživatel zařízení hlídá povinné termíny kontroly sám. Na základě předem dohodnuté ceny objednává kontrolu provozuschopnosti anebo údržbu na požadovaný termín sám uživatel požárně bezpečnostního zařízení.
- b) **SERVISNÍ SMLOUVOU** - uživatel uzavře s AVAPS s.r.o. smlouvu, na jejímž základě jsou prováděny kontroly provozuschopnosti a údržba požárně bezpečnostního zařízení dle předem dohodnutých podmínek s tím, že termíny jednotlivých kontrol hlídá AVAPS s.r.o. (servisní oddělení), které vždy předem telefonicky s uživatelem dohodne vhodný termín.

Máte-li zájem o servisní smlouvu, případně cenovou nabídku na pravidelnou údržbu a pravidelnou kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vyrobených a dodaných společností AVAPS s.r.o., kontaktujte, prosím, servisní oddělení:

**TEL.:** Servis +420 777 911 780

**E-MAIL:** servis@avaps.cz

**WEB:** www.avaps.cz

**ADRESA:** AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany